

質疑応答 一覧

OR3

質問・意見	回答
(1) 6階ホールのトイレ側中央の扉が壊れたまま何年も放置されていますが、直す予定はないのでしょうか。	令和5年度の修理を予定しています。
(2) 遮光カーテンを直す予定はないのでしょうか。	令和5年度の修理を予定しています。
(3) 6階16mm映写機が撤去されていますが、どういった過程を経て撤去されたのでしょうか。(スポットも)	7階の調整室に使用可能な状態で、設置しております。ご利用される場合は16mm 映写機の操作可能な技術者に依頼していただくようお願いします。
(4) 換気状態の温度設定について、以前何度設定か問い合わせたところ、「外気と同じ」という回答でしたが、2月頃使用した際、12.13度に設定になっており、2月は真冬なので外気と同じ温度設定にしないと、換気で寒かったりする場合があります。冬季の間の換気の温度設定についてお答えください。	Mウイング(中央公民館)は換気設備を使用しています。これは室温の急激な上昇(下降)を防ぎ、効率よく空調するためのものです。換気設備は、外気温を基本に若干の温度調節を行います。基本的には空気入替え設備です。このため、室温は施設の性格上、空調設備での調整をお願いします。ご負担をおかけしますがご理解・ご協力をお願いします。
(5) 以前冷暖房を『枠』ではなく『使用する時間制』にしてほしいと意見しましたら、松本市の公民館条例でそれはできないとの回答でした。電気代がかかるからと設定温度を利用者の不利になることをしなければならぬならば、松本市の公民館で話し合い、条例改正の努力を希望します。条例を変えたとしても『損』になることはないかと考えます。	貴重なご意見として承ります。
(6) 2階事務室の冷暖房の設定温度は何度ですか？他から入ると冬は暖かく、夏は涼しく感じられます。開示を希望いたします。	Mウイングは、全館空調システムで、具体的な温度設定によらず、低・中・高のいずれかで、部屋(2階事務室も含む。)ごとに設定する仕組みです。2階事務室の設定は、状況に応じて、スイッチを ON・OFF をして調整しています。
(7) 公民館事業、市関係事業予定表はないのでしょうか。	市の事業は不定期で予約が入る為、その都度お知らせすることが大変難しく、インターネットで松本市公共施設案内・予約システムまたはお電話にて確認して頂くことが最適かと思えます。お手数をおかけいたしますが、よろしく申し上げます。